

ОАО "ВЯЗЕМСКИЙ ДСК"

215119, г.Вязьма, Смоленской обл., ул. Сычевское шоссе,77
Тел./факс 2-48-98




ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № ДСК00001329 от 02.05.2012 20:16:20

Наименование и марка конструкций	Число конструкций	Обозначение стандарта или технических условий, рабочие чертежи	Класс или марка бетона по прочности	Отпускная прочность фактическая в %	Марка бетона по морозостойкости F	Марка бетона по водонепроницаемости W
ПК 71-12-8АтVта	2					
ПК 71-15-8АтVта	3	ГОСТ 9561-91	B22,5/M300	80%	F100	
ПК 30-15-8та	2	ГОСТ 9561-91	B15/M200	80%	F75	
ПК 20-15-8та	2	ГОСТ 9561-91	B15/M200	80%	F75	

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180-90) достигнет прочности соответствующей проектной марке в возрасте 28 суток со дня изготовления изделий.

Зам. генерального директора по качеству

Ирина Вязьма



Ирина



Карпова О.Ю.